


For Turkey
Türkiye için

JG79B337H02



ENERG
енергия · ενεργεια




Model

Indoor unit
Outdoor unit**MSZ-SF50VE**
MUZ-SF50VE

SEER

**A⁺⁺⁺****A⁺⁺****A⁺****A****B****C****D****A⁺⁺**kW **5,0**SEER **7,2**kWh/yıl **246**

SCOP

**A⁺⁺⁺****A⁺⁺****A⁺****A****B****C****D****A⁺⁺⁺****A⁺**kW **2,3**SCOP **5,7**kWh/yıl **563****4,2****4,4****1351****X****X****X****58dB****65dB**

ENERJİ · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011



JG79A868H03



㉑	Model	㉒	Indoor unit	MSZ-SF25VE		MSZ-SF35VE		MSZ-SF42VE		MSZ-SF50VE				
		㉓	Outdoor unit	MUZ-SF25VE	MUZ-SF25VEH	MUZ-SF35VE	MUZ-SF35VEH	MUZ-SF42VE	MUZ-SF42VEH	MUZ-SF50VE	MUZ-SF50VEH			
㉔	Sound power levels on cooling mode	㉕	Inside	dB	57	57	57	57	57	57	58	58		
		㉖	Out-side	dB	58	58	62	62	63	63	65	65		
㉗ Refrigerant			R410A GWP 1975 *1											
㉘	Cooling	SEER			7,6	7,6	7,2	7,2	7,5	7,5	7,2	7,2		
		㉙	Energy efficiency class			A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++		
		㉚	Annual electricity consumption *2		kWh/a	116	116	171	171	196	196	246	246	
		㉛	Design load		kw	2,5	2,5	3,5	3,5	4,2	4,2	5,0	5,0	
㉜	Heating (Average/ Warmer season)	SCOP			4,4 / 5,4	4,3 / 5,4	4,4 / 5,4	4,3 / 5,4	4,4 / 5,8	4,3 / 5,8	4,4 / 5,7	4,3 / 5,7		
		㉙	Energy efficiency class			A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++		
		㉚	Annual electricity consumption *2		kWh/a	764 / 337	790 / 337	923 / 418	948 / 417	1215 / 507	1242 / 507	1351 / 563	1380 / 563	
		㉛	Design load		kw	2,4 (-10°C) / 1,3 (2°C)	2,4 (-10°C) / 1,3 (2°C)	2,9 (-10°C) / 1,6 (2°C)	2,9 (-10°C) / 1,6 (2°C)	3,8 (-10°C) / 2,1 (2°C)	3,8 (-10°C) / 2,1 (2°C)	4,2 (-10°C) / 2,3 (2°C)	4,2 (-10°C) / 2,3 (2°C)	
		㉞	De- clared capacity	㉟	at reference de- sign temperature	kw	2,4 (-10°C) / 1,3 (2°C)	2,4 (-10°C) / 1,3 (2°C)	2,9 (-10°C) / 1,6 (2°C)	2,9 (-10°C) / 1,6 (2°C)	3,8 (-10°C) / 2,1 (2°C)	3,8 (-10°C) / 2,1 (2°C)	4,2 (-10°C) / 2,3 (2°C)	4,2 (-10°C) / 2,3 (2°C)
				㊱	at bivalent tem- perature	kw	2,4 (-10°C) / 1,3 (2°C)	2,4 (-10°C) / 1,3 (2°C)	2,9 (-10°C) / 1,6 (2°C)	2,9 (-10°C) / 1,6 (2°C)	3,8 (-10°C) / 2,1 (2°C)	3,8 (-10°C) / 2,1 (2°C)	4,2 (-10°C) / 2,3 (2°C)	4,2 (-10°C) / 2,3 (2°C)
				㊲	at operation limit temperature	kw	2,0 (-15°C) / 2,0 (-15°C)	1,6 (-20°C) / 1,6 (-20°C)	2,2 (-15°C) / 2,2 (-15°C)	1,6 (-20°C) / 1,6 (-20°C)	3,4 (-15°C) / 3,4 (-15°C)	2,2 (-20°C) / 2,2 (-20°C)	3,4 (-15°C) / 3,4 (-15°C)	2,3 (-20°C) / 2,3 (-20°C)
		㊳	Back up heating capacity		kw	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	0,0 (-10°C) / 0,0 (2°C)	

㉑	Deutsch	Italiano	Svenska	Polski	Eesti	Malti	Русский
	Français	Ελληνικά	Česky	Slovensko	Gaeilge	Suomi	Norsk
	Nederlands	Português	Slovensky	Български	Latviski	Türkçe	
	Español	Dansk	Magyar	Română	Lietuvių k.	Hrvatski	
	Modell	Modello	Modell	Model	Mudel	Mudell	Модель
㉒	Modèle	Μοντέλο	Model	Model	Déanamh	Malli	Modell
	Model	Modelo	Model	Модел	Modelis	Model	
	Modelo	Model	Modell	Model	Modelis	Model	
	Innengerät	Unità interna	Inomhusenhet	Jednostka wewnętrzna	Siseseade	Unità għal gewwa	Внутренний прибор
	Appareil intérieur	Εσωτερική μονάδα	Vnitřní jednotka	Notranja enota	Aonad laistigh	Sisäyksikkö	Innendørsenhet
㉓	Binnenunit	Unidade interior	Vnitřní jednotka	Вътрешно тяло	Iekšējā ierīce	İç ünite	
	Unidad interior	Indendørsenhet	Beltéri egység	Unitate de interior	Patalpoje montuojamas įrenginys	Unutarja jedinica	
	Außengerät	Unità esterna	Utomhusenhet	Jednostka zewnętrzna	Välisseade	Unità għal barra	Наружный прибор
	Modèle extérieur	Εξωτερική μονάδα	Vnější jednotka	Zunanja enota	Aonad lasmuigh	Ulkoyksikkö	Utendørsenhet
	Buitenunit	Unidade exterior	Vonkajšia jednotka	Външно тяло	Ārtelpas ierīce	Diş ünite	
㉔	Unidad exterior	Udendørsenhet	Kültéri egység	Unitate de exterior	Lauke montuojamas įrenginys	Vanjska jedinica	
	Schalleistungspegel im Kühl- modus	Livelli di potenza sonora in modal- ità di raffreddamento	Bullernivå i nedkylningsläget	Poziom mocy dźwięku w trybie chłodzenia	Müratasemed jahutusrežiimis	Livelli tal-qawwa tal-hsejjes fil- modalità tat-tkessih	Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения
	Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement	Επίπεδα ισχύος ήχου στην κατάσταση ψύξης	Úroveň hluchnosti v režimu chlazení	Ravni zvočne moči v načinu hlajenja	Leibhēil chumhachta fuaimē ar mhodh fuaraithe	Āānenvoimakkuaustasot viilen- nystilassa	Lydtryknivåer i avkølingsmodus
	Geluidsniveau's in koelstand	Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento	Hladiny akustického výkonu v režime chladienia	Нива на звуковата мощност в режим на охлаждане	Akustiskās jaudas līmenis dzēsēšanas režīmā	Soğutma modunda ses güç düzeyleri	
	Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración	Lydstyrkeniveauer i kølefunktion	Hangnyomásszintek hűtés üzem- módban	Nivel sonor în modul de răcire	Garso galios lygis vėsavimo režimu	Razine zvučnog tlaka pri hlađenju	
㉕	Innen	Interno	Insida	Wewnaŕz	Sees	Gewwa	Внутри
	À l'intérieur	Εσωτερικό	Uvnitř	Znotraj	Laistigh	Sisäpuoli	Innvendig
	Binnenkant	Interior	Vo vnuťri	Вътре	Iekšējā pāš	İç taraf	
	Interior	İndvendig	Bent	Interior	Vidinis	Unutra	
	Außen	Esterno	Utsida	Na zewnaŕz	Vāļas	Barra	Снаружи
㉖	À l'extérieur	Εξωτερικό	Venku	Zunaj	Lasmuigh	Ulkopuoli	Utvendig
	Buitenkant	Exterior	Vonku	Ha otkрито	Ārtelpā	Diş taraf	
	Exterior	Udvendig	A szabadban	Exterior	Īšorinis	Vani	
	Kühlmittel	Refrigerante	Köldmedel	Czynnik chłodniczy	Kūlmutusagens	Refrigerant	Хладагент
	Réfrigérant	Ψυκτικό	Chladivo	Hladilno sredstvo	Cuisneān	Kylmäaine	Kjølemedium
㉗	Koelmiddel	Refrigerante	Chladivo	Хладилен агент	Aukstumagēnts	Soğutucu	
	Refrigerante	Kølemiddel	Hűtőközeg	Refrigerent	Šaldālas	Rashladno sredstvo	

㉑	Deutsch	Italiano	Svenska	Polski	Eesti	Malti	Русский
	Français	Ελληνικά	Česky	Slovensko	Gaeilge	Suomi	Norsk
	Nederlands	Português	Slovensky	Български	Latviski	Türkçe	
	Español	Dansk	Magyar	Română	Lietuvių k.	Hrvatski	
	Kühlen	Raffreddamento	Kyla	Chłodzenie	Jahutus	Tkessih	Охлаждение
㉒	Refroidissement	Ψύξη	Chlazení	Hlajenje	Fuarú	Vilennys	Avkjøling
	Koelen	Arrefecimento	Chladienie	Охлаждане	Dzesēšana	Soğutma	
	Refrigeración	Køling	Hűtés	Răcire	Vēsīnimas	Hlađenje	
	Energieeffizienzklasse	Klasse di efficienza energetica	Energiklass	Klasa energetyczna	Energiatõhususe klass	Klassi tal-efiċjenza fl-użu tal- enerġija	Класс эффективности использования энергии
	Classe d'efficacité énergétique	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Trída energetické účinnosti	Razred energetske učinkovitosti	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	Energiatohokuusluokka	Energieeffektivitetsklasse
㉓	Energie-efficiëntieklasse	Classe de eficiência energética	Trieda energetické účinnosti	Клас на енергийна ефективност	Energoefektivitātes klase	Enerji verimlilik sınıfı	
	Clase de eficiencia energética	Energieeffektivitetsklasse	Energiahatékonysági osztály	Clasă de eficiență energetică	Enerģijas vartojimo efektyvumo klasė	Klasa energetske učinkovitosti	
	Jahresstromverbrauch *2	Consumo annuale di energia elettrica *2	Årlig strömförbrukning *2	Zużycie prądu w skali roku *2	Aastane voolutarbimus *2	Konsum annwali tal-elettriku *2	Годовое потребление электроэнергии *2
	Consommation d'électricité an- nuelle *2	Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2	Roční spotřeba elektrické energie *2	Letna poraba elektrike *2	Īdiū leictrachais bhliantūil *2	Vuotuinen sähkönkulutus *2	Årlig strømförbruk *2
	Jaarlijks elektriciteitsverbruik *2	Consumo anual de electricidade *2	Ročná spotreba elektriny *2	Годишна консумация на электроенергия *2	Gada elektroenerģijas patēriņš *2	Yıllık elektrik tüketimi *2	
㉔	Consumo anual de electricidad *2	Årligt elforbrug *2	Éves áramfogyasztás *2	Consum anual de electricitate *2	Metinis elektros energijos suvar- tojimas *2	Godišnja potrošnja električne energije *2	
	Lastauslegung	Carico nominale	Dimensionerande belastning	Maksymalne obciążenie	Projekteeiritud koormus	Tagħbija tad-disinn	Расчетная нагрузка
	Charge de calcul	Σχεδιασμός φόρτωσης	Jmenovitě zatížení	Nazivna obremenitev	Lód deartha	Laskettu kuormitus	Utformingsbelastning
	Ontwerpbelasting	Carga nominal	Projektované zaťaženie	Проєктен товар	Aprēķina slodze	Tasarım yükü	
	Carga de diseño	Brugslast	Méretezési terhelés	Sarcină nominală	Projektinė apkrova	Težina uređaja	
㉕	Heizen (Jahresdurchschnitt / wärmeres Wetter)	Riscaldamento (Stagione media / calda)	Värme (Genomsnittlig/varmare årstid)	Ogrzewanie (Sezon umiarkow- any/ciepley)	Kütmine (keskmīne/soojaperiood)	Tishin (Stagun Medju / Aktar Shun)	Нагрев (средний/теплый сезон)
	Chauffage (moyenne saison / saison chaude)	Θέρμανση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες)	Topení (průměrná/teplá sezóna)	Ogrevanje (Povprečni/toplejši letni čas)	Téamh (Séasúr Meánach / Níos teo)	Lämmitys (Normaali / Lämpimämpi kausi)	Oppvarming (gjennomsnittlig / varmere årstid)
	Verwarmen (gemiddeld / warmer seizoen)	Aquecimento (Média estação / estaçāo mais quente)	Vykurovanie (Priemerné/teplejšie obdobie)	Отопление (Средно / Топлый сезон)	Sildīšana (Vidēji siltā/siltā gadalaika)	Isritma (Ortalama / Ilık mevsim)	
	Calefacción (Promedio / tempo- rada más cálida)	Varme (gennemsnitlig/varmere sæson)	Fűtés (Átlagos/meleg évszak)	Încălzire (Anotimp normal/mai cald)	Šildymas (vidutinis / šiltuoju sezonu)	Zagrijavanje (Prosjeĳ / toplija sezona)	
	Nennkapazität	Capacità dichiarata	Deklarerad kapacitet	Deklarowana pojemność	Deklareeritud võimsus	Kapacitā ddikarata	Гарантированная мощность
㉖	Capacité déclarée	Δηλωμένη χωρητικότητα	Udåvnā kapacitā	Priļaujēna zmogļīgīvost	Toileadh fōgartha	Ilmoitettu teho	Erklārt kapacitet
	Aangegeven capaciteit	Capacidade declarada	Deklarovaný výkon	Объявена мощност	Deklarētā jauda	Beyan edilen kapasite	
	Capacidad declarada	Erklāret kapacitet	Névleges teljesítmény	Capacitate declarată	Deklaruotasis pajēgumas	Deklarirani kapacitet	
	bei angegebener Referenztem- peratur	alla temperatura di progetto di riferimento	vid dimensionerande referenstem- peratur	w znamionowej temperaturze odniesienia	projekteeirimise vōrdlustrtemperatu- uri juures	f'temperatura tad-disinn ta' referenza	при эталонной расчетной температуре
	à la température de calcul de référence	σε θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς	při referenční výpočtové teplotě	ob referenční nazivni temperaturi	ag teocht deartha tagartha	perusmitoitulämpötilassa	ved referansetemperatur for utforming
㉗	bij referentieontwerptemperatuur	à temperatura nominal de refer- ência	při referenční výpočtovej teplotě	при изчислителна проектна температура	aprēķina references temperatūrā	referans tasarım sıcaklığında	
	a temperatura de diseño de referencia	ved brugsafhængig referencetem- peratur	tervezési referencia-hőmérsékleten	la temperatura de referință nominală	esant norminei projektinei temperatūrai	pri referentnoj temperaturi	
	bei bivalenter Temperatur	alla temperatura bivalente	vid bivalent temperatur	w temperaturze bivalentnej	bivalentse temperatuuri juures	f'temperatura bivalenti	при бивалентной температуре
	à température bivalente	σε θερμοκρασία δισθενούς λειτουργίας	při bivalentní teplotě	pri bivalentni temperaturi	ag teocht dhéfhíúsach	kaksiarvioissa lämpötilassa	ved bivalent temperatur
	bij bivalente temperatuur	à temperatura bivalente	pri bivalentnej teplotě	при бивалентна температура	bivalentā temperatūrā	iki deęerli sıcaklıkta	
㉘	a temperatura bivalente	ved bivalent temperatur	bivalens hőmérsékleten	la temperatura de bivalentă	esant perējimo ĳ dvejopo šildymo režimā temperatūrai	pri bivalentnoj temperaturi	
	bei Temperatur an der Betrieb- sgrenze	alla temperatura limite di funzio- namento	vid driftstemperaturens gränsvärde	w granicznej temperaturze roboczej	tōtōamise piirtemperatuuri juures	f'temperatura tal-limitu tat-thaddim	при предельной рабочей температуре
	à température de fonctionnement limite	σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	při teplotě na hranici provozního limitu	pri mejni delovni temperaturi	ag teocht teorann oiبریúcháin	toimintarajalämpötilassa	ved temperatur for driftsgrense
	bij grens werkingstemperatuur	à temperatura de limite de fun- cionamiento	pri hranične prevádzkovej teplotě	при гранична работна температура	ekspluatācijas robežtemperatūrā	çalışma limiti sıcaklığında	
	a temperatura limite de funcio- namiento	ved driftsgrænsetemperatur	maximális üzemi hőmérsékleten	la temperatura limită de funcționare	esant ribinei veikimo temperatūrai	pri graničnoj radnoj temperaturi	
㉙	Backup-Heizleistung	Capacità di riscaldamento ad- dizionale	Kapacitet för reservvärme	Zapasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitā tat-tishin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность
	Capacité de chauffage d'appoint	Δυνατότητα επεδερικής θέρμανσης	Kapacita záložního vytápění	Rezervna zmogljivost ogrevanja	Toileadh téimh chúltaca	Varalämmitysteho	Sikkerhedskapasitet for oppvarm- ing
	Reserveverwarmingcapaciteit	Capacidade de aquecimento de reserva	Výkon záložného vykurovacieho telesa	Мощност на спомагателно електрическо подгряване	Rezerves sildītāja jauda	Yedek ısıtma kapasitesi	
	Capacidad de calefacción auxiliar	Reservevarmekapacitet	Kiegészítő fűtési teljesítmény	Capacitate de încălzire de siguranță	Pagalbinio šildymo pajēgumas	Kapacitet rezervnog grijanja	





JG79A868H03

*1 IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu'na dayalı olarak hesaplanan GWP değeri 2088'dir.

- *1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 1973. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 1973 times higher than 1 kg of CO2 , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- *2 Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

- *1 Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trüge weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 1973. Das bedeutet, dass bei Austreten von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 1973-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO2. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühltmitelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.
- *2 Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.

- *1 Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 1973. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globale serait 1973 fois plus important que celui d'1 kg de CO2, sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel.
- *2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.

- *1 Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt.Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 1.973.Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 1.973 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg kool dioxide.Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonteer het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige.
- *2 Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten.Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

- *1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 1973. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 1973 veces superior al de 1 kg de CO2 durante un periodo de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional.
- *2 Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato.

- *1 La perdita di refrigerante contribuisce ai cambiamenti climatici. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 1973. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 1973 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO2, su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto.
- *2 Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato.

- *1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP, σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Η συγκεκριμένη συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP που ισούται με 1973. Αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 1973 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO2, σε μια περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να παρεμβαίτε στο κύκλωμα ψυκτικού ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε κάποιον επαγγελματία.
- *2 Ενεργειακή καταπόλωση βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενεργειακή καταπόλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.

- *1 A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 1973. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivalerá a 1973 vezes do que 1 kg de CO2, ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigerante sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional.
- *2 Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra.

- *1 Kølemiddellækage bidrager til klimaforandringer. Kølemidler med et lavt GWP (globalt opvarmningspotentiale) bidrager i mindre grad til global opvarmning end et kølemiddel med et højere GWP, hvis det udlædes i atmosfæren. Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 1973. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæsken udlædes i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 1973 gange højere end 1 kg kuldioxid i løbet af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kølemiddellækseløbet eller adskille produktet. Rådfør dig altid med en sagkyndig.
- *2 Energiforbruget er baseret på standardtestresultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.

- *1 Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringar. Köldmedel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra köldmedel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande köldmedel med potential för global uppvärmning (GWP) på 1973. Det betyder att 1 kg köldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 1973 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa köldmedelskretsen eller montera isär produkten själv utan be alltid en yrkesperson om hjälp.
- *2 Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras.

- *1 Úniky chladiva přispívají ke změnám klimatu. V případě úniku do atmosféry bude chladivo s nižší hodnotou vlivu na globální oteplování (GWP – global warming potential) přispívat ke globálnímu oteplování méně než chladivo s vyšší hodnotou. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s hodnotou GWP 1973. To znamená, že 1 kg této chladicí kapaliny bude mít při úniku do atmosféry 1973krát větší vliv na globální oteplení než 1 kg CO2 po dobu delší než 100 let. Nikdy sami nezasahujte do chladicího obvodu ani produkt sami nerozebírejte. Vždy se obraťte na profesionály.
- *2 Spotřeba energie vychází z výsledků normovaných testů. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití zařízení a jeho umístění.

- *1 Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu oteplovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu oteplovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 1973. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 1973 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO2, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.
- *2 Spotreba energie na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.

- *1 A hűtőközeg szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozásokhoz. A kisebb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközeg a környezetre kerülve kevésbé járul hozzá az éghajlatváltozásokhoz, mint a nagyobb GWP-értékkel rendelkező anyag. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-értéke az 1973-mal egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőfolyadék kerül a levegőbe, annak a globális felmelegedésre 100 évre vetítve gyakorolt hatása 1973-szor nagyobb, mint 1 kg CO2-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőkörének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kérje szakember segítségét.
- *2 Standard teszteredményekeken alapuló energiafogyasztási értékek. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának és elhelyezésének módjától.

- *1 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ с показател 1973. Това означава, че ако 1 кг от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1973 пъти повече, отколкото 1 kg CO2 за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на кръга на хладилния агент или да разглобявате уреда, а внимай се обръщайте към специалист.
- *2 Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.

- *1 Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o potencjale GWP wynoszącym 1973. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 1973 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO2. Nie wolno podejmować samodzielnych prób ingerencji w obwód czynnika chłodniczego ani demontażu produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę.
- *2 Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia.

- *1 Puščanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP enakim 1973. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine 1973-krat večji od 1 kg CO2. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.
- *2 Poraba energije na osnovi rezultatov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.

- *1 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ с показател 1973. Това означава, че ако 1 кг от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1973 пъти повече, отколкото 1 kg CO2 за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на кръга на хладилния агент или да разглобявате уреда, а внимай се обръщайте към специалист.
- *2 Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.

- *1 Scurgerile de refrigerent contribuie la schimbarea climei. Este posibil ca un refrigerent cu potential mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat, în cazul apariției scurgerilor în atmosferă. Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 1973. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerent s-ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 1973 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO2, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerent sau să dezasamblați personal produsul; solicitați întotdeauna serviciile unui profesionist.
- *2 Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la testele standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia.

- *1 Külmutusagensi leke soodustab kliimamuutusi. Atmosfääri sattudes soodustab madalama globaalse soojenenisponentsiaaliga (GWP, global warming potential) külmutusagens globaalset kliimasoojenemist vähem kui kõrgema GWP-ga külmutusagens. Selles seadmes sisalduva külmutusagensi GWP on 1973. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusagensit lekib atmosfääri, oleks mõju globaalsele kliimasoojenemisele 100-aastase perioodi jooksul 1973 korda suurem kui 1 kg CO2-l. Ärge püüdke külmutusagensi vooluahela tõõsse sekkuda ega toodet ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pädevate isikute poole.
- *2 Energiatarbimus põhineb standardkatse tulemustel. Tegelik energiatarbimus sõltub seadme kasutamisiisist ja selle asukohast.

- *1 Cuireann sceitheadh cuisneáin le hathrú aeráide. Ní chuirfeadh cuisneán le cumas téimh dhomhanda (CTD) níos ísle an méid céanna le téamh domhanda agus a chuirfeadh cuisneán le CTD níos airde, dá sceitfí san atmaisféar. Tá sreabhán cuisneáin le CTD cothrom le 1973 ag an bhféaras seo. Cliallónn sin dá sceitfí 1 kg den sreabhán cuisneáin seo san atmaisféar, go mbeadh tionchar 1973 uair níos airde aige ar théamh domhanda ná mar a bheadh ag 1 kg de CO2, thar thréimhse 100 bliain. Ná cuir isteach ar an giorcad cuisneáin ná scoir an t earra tú féin agus cuir ceist ar dhuine gairmiúil i gcoimeád.
- *2 Ídiú leictreachais bunaithe ar thorthaí tástála caighdeánaí. Beidh idiú leictreachais iarbhrí ar brath ar an gcaoi a n-úsáidfear an t-earra agus ar an áit a bhfuil sé suite.

- *1 Aukstumaģentu noplūde veicina klimata pārmaiņas. Rodoties noplūdei, aukstumaģents ar zemāku aukstumaģenta globālās sasīšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu videi nekā aukstumaģents ar augstāku GSP. Šajā ierīcē ir dzesēšanas šķidrums, kura GSP ir 1973. Ja vidē nokļūst 1 kg šā dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasīšanu 100 gadu laikā būs 1973 reizes lielāka nekā 1 kg CO2 ietekme. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt dzesēšanas ķēdes darbību vai izjaukt ierīci; šādas darbības uzticiet kvalificētam speciālistam.
- *2 Elektroenerģijas patēriņš atbilstīgi standartā testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas.

- *1 Šaldalo nuotėkės turi įtakos klimatui kaitai. Į aplinką ištekęs šaldalas, kurio visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis, turės mažesnės įtakos visuotiniam atšilimui, nei šaldalas, kurio GWP didesnis. Šiame prietaise naudojamas skystasis šaldalas, kurio GWP yra 1973. Tai reiškia, kad į aplinką nutekęs 1 kg šio skystojo šaldalo, įtaka visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 1973 kartus didesnė, nei nutekęs 1 kg CO2. Niekada nebandykite patys įlipti prie šaldalo grandinės ar išmontuoti gaminio – visada kreipkitės į specialistą.
- *2 Energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis standartinio testo rezultatais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo ir jo buvimo vietos.

- *1 Tnixxija tar-refrigrerant tikkontribwixxi ghat-tibdil fil-klima. Refrigrerant b'potenzjal tat-tishin globali (GWP - global warming potential) aktar baxx jikkontribwixxi inqas ghat-tishin globali milli refrigreranti b'GWP oghla, jekk dan jitnixxa fl-ambjent. Dan l-apparat fih fluwidu refrigrerant b'GWP ugwali ghal 1973. Dan ifisser li jekk 1 kg ta' dan il-fluwidu refrigrerant jitnixxa fl-arja, l-impatt fuq it-tishin globali jkun 1973 darba oghla minn 1 kg ta' CO2, fuq perjodu ta' 100 sena. Qatt ma ghandek tipprova tinterferixxi mac-cirkuwit tar-refrigrerant inti stess jew tipprova zzamma l-prodott inti stess u dejjem ghandek tistaqsi lil professjonista.
- *2 Konsum tal-enerġija bbażat fuq ir-riżultati ta' test standard. Il-konsum tal-enerġija attwali jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan ikun jinsab.

- *1 Kylmäaineen vuotaminen edistää ilmastomuutosta. Vuotaessaan ilmakehään kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäaineenesteen GWP-arvo on 1973, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäaineenestettä vuotaisi ilmakehään, se edistäisi ilmastomuutosta 100 vuoden aikana 1973 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilidioksidia. Jäähdytyspiiriä saa käsitellä ja sen saa purkaa vain alan ammattilainen.
- *2 Energiankulutus perustuu vakio-oloissa mitattuun kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käytöstavasta ja sijainnista.

- *1 Soğutucu kaçağı iklim değişimine katkıda bulunur. Düşük global ısınma potansiyelli (GWP) soğutucu akışkan daha yüksek GWP değerli akışkana göre atmosfere kaçması durumunda daha az global ısınmaya etki edecektir. Bu cihaz, GWP'si 1973'e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu durum, bu akışkanın 1 kg kadarının atmosfere kaçması durumunda 100 yıllık sürede 1 kg CO2'ye göre 1973 kez global ısınmaya daha fazla etki etmesi anlamına gelir. Soğutucu akışkan devresine asla kendinizi müdahale etmeyin ya da ürünü parçalarına ayırmaya çalışmayın ve daima bir uzmandan yardım isteyin.
- *2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.

- *1 Istjecanje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zatopljanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zatopljenju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se ispusti u atmosferu. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu čiji GWP iznosi 1973. To znači da kada bi 1 kg ovog rashladnog sredstva bio ispušten u atmosferu, utjecaj na globalno zatopljenje bio bi 1973 puta veći nego da je u 100 godina ispušten 1 kg CO2. Krug rashladnog sredstva nikad ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavljati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka.
- *2 Potrošnja električne energije na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja električne energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.

- *1 Утечка хладагента приводит к изменениям климата. В случае утечки в атмосферу хладагент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) будет в меньшей степени способствовать глобальному потеплению, чем хладагент с более высоким GWP. В данном устройстве содержится охлаждающая жидкость с показателем GWP, составляющим 1973. Это означает, что, если бы 1 кг этой охлаждающей жидкости попал в атмосферу, его воздействие на увеличение глобального потепления было бы в 1973 раз больше, чем при утечке 1 кг CO2 за 100 лет. Никогда не пытайтесь самостоятельно заниматься с контуром хладагента или самостоятельно разбирать продукт – всегда обращайтесь к профессионалу.
- *2 Потребление энергии на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор и где он установлен.

- *1 Lekkasje fra kjølemedium bidrar til klimaendringer. Kjølemedium med lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemedium med høyere GWP ved lekkasje ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemediumsvæske med en GWP på 1973. Dette betyr at ved lekkasje av 1 kg kjølemediumsvæske til atmosfæren vil innvirkningen på global oppvarming være 1973 ganger høyere enn 1 kg CO2 over en periode på hundre år. Ikke prøv å tukle med kuldemediekretsen eller å demontere produktet. Rådfør deg alltid med en ekspert.
- *2 Energiforbruk basert på standardtestresultater. Reelt energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det plasseres.



PRODUCT INFORMATION (*)																																												
ROOM AIR CONDITIONER		INDOOR MODEL OUTDOOR MODEL	MSZ-SF50VE MUZ-SF50VE																																									
Function (indicate if present) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">cooling</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Y</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>heating</td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Average (mandatory)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Y</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Warmer (if designated)</td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Colder (if designated)</td> <td style="text-align: center;">N</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					cooling	Y				heating	Y				Average (mandatory)	Y				Warmer (if designated)	Y				Colder (if designated)	N																		
cooling	Y																																											
heating	Y																																											
Average (mandatory)	Y																																											
Warmer (if designated)	Y																																											
Colder (if designated)	N																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Item</th> <th style="width: 15%;">symbol</th> <th style="width: 15%;">value</th> <th style="width: 15%;">unit</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Design load</td> </tr> <tr> <td>cooling</td> <td>P_{designc}</td> <td>5.0</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Average</td> <td>P_{designh}</td> <td>4.2</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>P_{designh}</td> <td>2.3</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>P_{designh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Item	symbol	value	unit		Design load					cooling	P _{designc}	5.0	kW		heating/Average	P _{designh}	4.2	kW		heating/Warmer	P _{designh}	2.3	kW		heating/Colder	P _{designh}	x	kW											
Item	symbol	value	unit																																									
Design load																																												
cooling	P _{designc}	5.0	kW																																									
heating/Average	P _{designh}	4.2	kW																																									
heating/Warmer	P _{designh}	2.3	kW																																									
heating/Colder	P _{designh}	x	kW																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Item</th> <th style="width: 15%;">symbol</th> <th style="width: 15%;">value</th> <th style="width: 15%;">unit</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Seasonal efficiency</td> </tr> <tr> <td>cooling</td> <td>SEER</td> <td>7.2</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Average</td> <td>SCOP/A</td> <td>4.4</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>SCOP/W</td> <td>5.7</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>SCOP/C</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Item	symbol	value	unit		Seasonal efficiency					cooling	SEER	7.2	-		heating/Average	SCOP/A	4.4	-		heating/Warmer	SCOP/W	5.7	-		heating/Colder	SCOP/C	x	-											
Item	symbol	value	unit																																									
Seasonal efficiency																																												
cooling	SEER	7.2	-																																									
heating/Average	SCOP/A	4.4	-																																									
heating/Warmer	SCOP/W	5.7	-																																									
heating/Colder	SCOP/C	x	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=35°C</td> <td style="width: 15%;">P_{dc}</td> <td style="width: 15%;">5.0</td> <td style="width: 15%;">kW</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=30°C</td> <td>P_{dc}</td> <td>3.7</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=25°C</td> <td>P_{dc}</td> <td>2.4</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=20°C</td> <td>P_{dc}</td> <td>2.1</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj					Tj=35°C	P _{dc}	5.0	kW		Tj=30°C	P _{dc}	3.7	kW		Tj=25°C	P _{dc}	2.4	kW		Tj=20°C	P _{dc}	2.1	kW																
Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=35°C	P _{dc}	5.0	kW																																									
Tj=30°C	P _{dc}	3.7	kW																																									
Tj=25°C	P _{dc}	2.4	kW																																									
Tj=20°C	P _{dc}	2.1	kW																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=35°C</td> <td style="width: 15%;">EERd</td> <td style="width: 15%;">3.1</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=30°C</td> <td>EERd</td> <td>5.1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=25°C</td> <td>EERd</td> <td>8.8</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=20°C</td> <td>EERd</td> <td>13.5</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj					Tj=35°C	EERd	3.1	-		Tj=30°C	EERd	5.1	-		Tj=25°C	EERd	8.8	-		Tj=20°C	EERd	13.5	-																
Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=35°C	EERd	3.1	-																																									
Tj=30°C	EERd	5.1	-																																									
Tj=25°C	EERd	8.8	-																																									
Tj=20°C	EERd	13.5	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=-7°C</td> <td style="width: 15%;">P_{dh}</td> <td style="width: 15%;">3.8</td> <td style="width: 15%;">kW</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>2.3</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>1.5</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>1.9</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>P_{dh}</td> <td>4.2</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>P_{dh}</td> <td>3.4</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj					Tj=-7°C	P _{dh}	3.8	kW		Tj=2°C	P _{dh}	2.3	kW		Tj=7°C	P _{dh}	1.5	kW		Tj=12°C	P _{dh}	1.9	kW		Tj=bivalent temperature	P _{dh}	4.2	kW		Tj=operating limit	P _{dh}	3.4	kW						
Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=-7°C	P _{dh}	3.8	kW																																									
Tj=2°C	P _{dh}	2.3	kW																																									
Tj=7°C	P _{dh}	1.5	kW																																									
Tj=12°C	P _{dh}	1.9	kW																																									
Tj=bivalent temperature	P _{dh}	4.2	kW																																									
Tj=operating limit	P _{dh}	3.4	kW																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared coefficient of performance/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=-7°C</td> <td style="width: 15%;">COPd</td> <td style="width: 15%;">2.8</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>COPd</td> <td>4.2</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>COPd</td> <td>5.9</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>COPd</td> <td>7.1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>COPd</td> <td>2.4</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>COPd</td> <td>1.8</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared coefficient of performance/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj					Tj=-7°C	COPd	2.8	-		Tj=2°C	COPd	4.2	-		Tj=7°C	COPd	5.9	-		Tj=12°C	COPd	7.1	-		Tj=bivalent temperature	COPd	2.4	-		Tj=operating limit	COPd	1.8	-						
Declared coefficient of performance/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=-7°C	COPd	2.8	-																																									
Tj=2°C	COPd	4.2	-																																									
Tj=7°C	COPd	5.9	-																																									
Tj=12°C	COPd	7.1	-																																									
Tj=bivalent temperature	COPd	2.4	-																																									
Tj=operating limit	COPd	1.8	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=2°C</td> <td style="width: 15%;">P_{dh}</td> <td style="width: 15%;">2.3</td> <td style="width: 15%;">kW</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>1.5</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>1.9</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>P_{dh}</td> <td>2.3</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>P_{dh}</td> <td>3.4</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj					Tj=2°C	P _{dh}	2.3	kW		Tj=7°C	P _{dh}	1.5	kW		Tj=12°C	P _{dh}	1.9	kW		Tj=bivalent temperature	P _{dh}	2.3	kW		Tj=operating limit	P _{dh}	3.4	kW											
Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=2°C	P _{dh}	2.3	kW																																									
Tj=7°C	P _{dh}	1.5	kW																																									
Tj=12°C	P _{dh}	1.9	kW																																									
Tj=bivalent temperature	P _{dh}	2.3	kW																																									
Tj=operating limit	P _{dh}	3.4	kW																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared coefficient of performance/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=2°C</td> <td style="width: 15%;">COPd</td> <td style="width: 15%;">4.2</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>COPd</td> <td>5.9</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>COPd</td> <td>7.1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>COPd</td> <td>4.2</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>COPd</td> <td>1.8</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared coefficient of performance/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj					Tj=2°C	COPd	4.2	-		Tj=7°C	COPd	5.9	-		Tj=12°C	COPd	7.1	-		Tj=bivalent temperature	COPd	4.2	-		Tj=operating limit	COPd	1.8	-											
Declared coefficient of performance/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=2°C	COPd	4.2	-																																									
Tj=7°C	COPd	5.9	-																																									
Tj=12°C	COPd	7.1	-																																									
Tj=bivalent temperature	COPd	4.2	-																																									
Tj=operating limit	COPd	1.8	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=-7°C</td> <td style="width: 15%;">P_{dh}</td> <td style="width: 15%;">x</td> <td style="width: 15%;">kW</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>P_{dh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>P_{dh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=-15°C</td> <td>P_{dh}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj					Tj=-7°C	P _{dh}	x	kW		Tj=2°C	P _{dh}	x	kW		Tj=7°C	P _{dh}	x	kW		Tj=12°C	P _{dh}	x	kW		Tj=bivalent temperature	P _{dh}	x	kW		Tj=operating limit	P _{dh}	x	kW		Tj=-15°C	P _{dh}	x	kW	
Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=-7°C	P _{dh}	x	kW																																									
Tj=2°C	P _{dh}	x	kW																																									
Tj=7°C	P _{dh}	x	kW																																									
Tj=12°C	P _{dh}	x	kW																																									
Tj=bivalent temperature	P _{dh}	x	kW																																									
Tj=operating limit	P _{dh}	x	kW																																									
Tj=-15°C	P _{dh}	x	kW																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Declared coefficient of performance/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Tj=-7°C</td> <td style="width: 15%;">COPd</td> <td style="width: 15%;">x</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>COPd</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>COPd</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>COPd</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>COPd</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>COPd</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tj=-15°C</td> <td>COPd</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Declared coefficient of performance/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj					Tj=-7°C	COPd	x	-		Tj=2°C	COPd	x	-		Tj=7°C	COPd	x	-		Tj=12°C	COPd	x	-		Tj=bivalent temperature	COPd	x	-		Tj=operating limit	COPd	x	-		Tj=-15°C	COPd	x	-	
Declared coefficient of performance/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj																																												
Tj=-7°C	COPd	x	-																																									
Tj=2°C	COPd	x	-																																									
Tj=7°C	COPd	x	-																																									
Tj=12°C	COPd	x	-																																									
Tj=bivalent temperature	COPd	x	-																																									
Tj=operating limit	COPd	x	-																																									
Tj=-15°C	COPd	x	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Bivalent temperature</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">heating/Average</td> <td style="width: 15%;">T_{biv}</td> <td style="width: 15%;">-10</td> <td style="width: 15%;">°C</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>T_{biv}</td> <td>2</td> <td>°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>T_{biv}</td> <td>x</td> <td>°C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Bivalent temperature					heating/Average	T _{biv}	-10	°C		heating/Warmer	T _{biv}	2	°C		heating/Colder	T _{biv}	x	°C																					
Bivalent temperature																																												
heating/Average	T _{biv}	-10	°C																																									
heating/Warmer	T _{biv}	2	°C																																									
heating/Colder	T _{biv}	x	°C																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Operating limit temperature</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">heating/Average</td> <td style="width: 15%;">T_{ol}</td> <td style="width: 15%;">-15</td> <td style="width: 15%;">°C</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>T_{ol}</td> <td>-15</td> <td>°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>T_{ol}</td> <td>x</td> <td>°C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Operating limit temperature					heating/Average	T _{ol}	-15	°C		heating/Warmer	T _{ol}	-15	°C		heating/Colder	T _{ol}	x	°C																					
Operating limit temperature																																												
heating/Average	T _{ol}	-15	°C																																									
heating/Warmer	T _{ol}	-15	°C																																									
heating/Colder	T _{ol}	x	°C																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Cycling interval capacity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">for cooling</td> <td style="width: 15%;">P_{cyc}</td> <td style="width: 15%;">x</td> <td style="width: 15%;">kW</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>for heating</td> <td>P_{cyc}</td> <td>x</td> <td>kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Degradation co-efficient</td> <td>C_{dc}</td> <td>0.25</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Cycling interval capacity					for cooling	P _{cyc}	x	kW		for heating	P _{cyc}	x	kW		Degradation co-efficient	C _{dc}	0.25	-																					
Cycling interval capacity																																												
for cooling	P _{cyc}	x	kW																																									
for heating	P _{cyc}	x	kW																																									
Degradation co-efficient	C _{dc}	0.25	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Cycling interval efficiency</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">for cooling</td> <td style="width: 15%;">EER_{cyc}</td> <td style="width: 15%;">x</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>for heating</td> <td>COP_{cyc}</td> <td>x</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Degradation co-efficient</td> <td>C_{dh}</td> <td>0.25</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Cycling interval efficiency					for cooling	EER _{cyc}	x	-		for heating	COP _{cyc}	x	-		Degradation co-efficient	C _{dh}	0.25	-																					
Cycling interval efficiency																																												
for cooling	EER _{cyc}	x	-																																									
for heating	COP _{cyc}	x	-																																									
Degradation co-efficient	C _{dh}	0.25	-																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Electric power input in power modes other than 'active mode'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">off mode</td> <td style="width: 15%;">P_{OFF}</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">W</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>standby mode</td> <td>P_{SB}</td> <td>1</td> <td>W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>thermostat - off mode</td> <td>P_{TO}</td> <td>8</td> <td>W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>crankcase heater mode</td> <td>P_{CK}</td> <td>0</td> <td>W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Electric power input in power modes other than 'active mode'					off mode	P _{OFF}	1	W		standby mode	P _{SB}	1	W		thermostat - off mode	P _{TO}	8	W		crankcase heater mode	P _{CK}	0	W																
Electric power input in power modes other than 'active mode'																																												
off mode	P _{OFF}	1	W																																									
standby mode	P _{SB}	1	W																																									
thermostat - off mode	P _{TO}	8	W																																									
crankcase heater mode	P _{CK}	0	W																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Annual electricity consumption</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">cooling</td> <td style="width: 15%;">Q_{CE}</td> <td style="width: 15%;">246</td> <td style="width: 15%;">kWh/a</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>heating/Average</td> <td>Q_{HE}</td> <td>1351</td> <td>kWh/a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>Q_{HE}</td> <td>1351</td> <td>kWh/a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>Q_{HE}</td> <td>x</td> <td>kWh/a</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Annual electricity consumption					cooling	Q _{CE}	246	kWh/a		heating/Average	Q _{HE}	1351	kWh/a		heating/Warmer	Q _{HE}	1351	kWh/a		heating/Colder	Q _{HE}	x	kWh/a																
Annual electricity consumption																																												
cooling	Q _{CE}	246	kWh/a																																									
heating/Average	Q _{HE}	1351	kWh/a																																									
heating/Warmer	Q _{HE}	1351	kWh/a																																									
heating/Colder	Q _{HE}	x	kWh/a																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Capacity control (indicate one of three options)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">fixed</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">N</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>staged</td> <td></td> <td style="text-align: center;">N</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>variable</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Y</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Capacity control (indicate one of three options)					fixed		N			staged		N			variable		Y																						
Capacity control (indicate one of three options)																																												
fixed		N																																										
staged		N																																										
variable		Y																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Other Items</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Sound power level (indoor/outdoor)</td> <td style="width: 15%;">L_{WA}</td> <td style="width: 15%;">58/65</td> <td style="width: 15%;">dB(A)</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Global warming potential</td> <td>GWP</td> <td>1975</td> <td>kgCO₂eq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rated air flow (indoor/outdoor)</td> <td>-</td> <td>594/2676</td> <td>m³/h</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Other Items					Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	58/65	dB(A)		Global warming potential	GWP	1975	kgCO ₂ eq		Rated air flow (indoor/outdoor)	-	594/2676	m ³ /h																					
Other Items																																												
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	58/65	dB(A)																																									
Global warming potential	GWP	1975	kgCO ₂ eq																																									
Rated air flow (indoor/outdoor)	-	594/2676	m ³ /h																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Contact details for obtaining more information</td> <td> MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 3-18-1, Oshika, Suruga-ku, Shizuoka 422-8528, Japan E-mail: melsherp@MitsubishiElectric.co.jp </td> </tr> </table>					Contact details for obtaining more information	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 3-18-1, Oshika, Suruga-ku, Shizuoka 422-8528, Japan E-mail: melsherp@MitsubishiElectric.co.jp																																						
Contact details for obtaining more information	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 3-18-1, Oshika, Suruga-ku, Shizuoka 422-8528, Japan E-mail: melsherp@MitsubishiElectric.co.jp																																											

(*) This information is based on the "product information requirement" in COMMISSION REGULATION (EU) No206/2012.

TECHNICAL DOCUMENTATION (1)			
ROOM AIR CONDITIONER	INDOOR MODEL	MSZ-SF50VE	299H798W195D (mm)
	OUTDOOR MODEL	MUZ-SF50VE	880H840W330D (mm)
Function			
	cooling	Y	
	heating	Y	
The heating season			
	Average (mandatory)	Y	
	Warmer (if designated)	Y	
	Colder (if designated)	N	
Capacity control			
	fixed	N	
	staged	N	
	variable	Y	
Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency (2)			
cooling	SEER	7.2	-
heating/Average	SCOP/A	4.4	-
heating/Warmer	SCOP/W	5.7	-
heating/Colder	SCOP/C	x	-
Energy efficiency class			
cooling	SEER	A++	-
heating/Average	SCOP/A	A+	-
heating/Warmer	SCOP/W	A+++	-
heating/Colder	SCOP/C	x	-
Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	LWA	58/65	dB(A)
Refrigerant	-	R410A	-
Global warming potential	GWP	1975	kgCO ₂ eq.
identification and signature of the person empowered to bind the supplier	 Tomoyuki Miwa Department Manager, Quality Assurance Department MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD		

(1) This information is based on COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 626/2011.

(2) SEER/SCOP values are measured based on EN 14825:2011. Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance